

令和5年度 ガス事業法に基づく立入検査結果

令和6年3月25日

近畿支部保安課

ガス事業法第172条第1項の規定に基づき、ガス事業者に対して計画的に立入検査を実施し、法の遵守状況等について確認を行いました。

1. ガス小売事業者（旧一般ガス事業者）及び一般ガス導管事業者

今年度における実施状況等は以下のとおりです。

(1) 実施状況

実施事業者数：6事業者

(2) 検査結果

検査項目	適合状況※
○ガス小売事業者の消費機器の調査・周知に関すること。	
① 保安業務規程の遵守状況（消費機器に係る調査・周知の実施状況等）	良：5事業者、否：1事業者
② その他保安業務に関する規定の遵守状況	良：6事業者、否：なし
○ガス事業者のガス工作物の工事、維持及び運用に関すること。	
① 技術基準の適合状況	良：6事業者、否：なし
② 保安規程の遵守状況	良：6事業者、否：なし
③ ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況	良：6事業者、否：なし
④ 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況	良：6事業者、否：なし
⑤ その他ガス工作物の保安に関する規定の遵守状況	良：6事業者、否：なし

※適合状況 良：適合している場合、否：法令違反等がある場合（改善について文書通知）

○ 改善指導の内容

- ・ガス事業法施行規則第197条第1項第二号ロの表(1)に掲げる消費機器に対する周知の実施が確認できない。実施状況を再確認し、必要な頻度で実施されていない場合は早急の実施すること。併せて、他の個別周知対象機器に係る周知状況を確認し、必要な場合は実施すること。（ガス事業法第159条第1項、同法施行規則第197条第1項第二号ロ）

○ 改善指導後の状況

- ・改善報告書の提出により、改善状況を確認。

2. ガス小売事業者（旧簡易ガス事業者）

今年度における実施状況等は以下のとおりです。

(1) 実施状況

実施事業者数：12事業者

(2) 検査結果

検査項目	適合状況※
① 技術基準の適合状況	良：5事業者、否：7事業者
② 保安規程の遵守状況	良：6事業者、否：6事業者
③ ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況	良：12事業者、否：なし
④ 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況	良：9事業者、否：3事業者
⑤ 保安業務規程の遵守状況（消費機器に係る調査・周知の実施状況等）	良：6事業者、否：6事業者
⑥ その他ガス工作物の保安、保安業務に関する規定の遵守状況	良：5事業者、否：7事業者

※適合状況 良：適合している場合、否：法令違反等がある場合（改善について文書通知）

○ 改善指導の内容

1. 技術基準の適合状況

- ・ 灯外内管の漏えい検査の実施頻度が4年を超過
（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第51条第2項）
- ・ 灯外内管の漏えい検査が一部（PLP・PLS管理設箇所又は立ち上り管）実施されていない。（4件）
（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第51条第2項）
- ・ 灯外内管（パイプスペース内露出管）の漏えい検査が実施されていない。
（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第51条第2項）
- ・ 特定製造所の自動切替通報装置が防爆構造でない。
（ガス工作物技術上の基準を定める省令第10条）
- ・ 特定製造所内の漏えい検知装置用ケーブルが防爆確認でない。
（ガス工作物技術上の基準を定める省令第10条）
- ・ 静電気除去のためのアース線が接続されていない。（2件）
（ガス工作物の技術上の基準を定める省令第12条）

2. 保安規程の遵守状況

- ・ 平成29年の法改正を踏まえた保安規程の改正がなされていない。（3件）
（ガス事業法第24条第2項、同施行規則第25条第2項）
- ・ 保安規程にガスメーター遠隔遮断に係るサイバーセキュリティの確保に関する事項を定めていない。（3件）
（ガス事業法第24条第1項、同法施行規則第24条第1項第六号）
- ・ ガス工作物に係る巡視、点検が実施されていない（記録なし）。（2件）
（ガス事業法第24条第4項、保安規程第14条第1項、第3項、第50条第四号）

4. 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況

- ・バルク貯槽更新時に工事計画届出を行っていない。
(ガス事業法第32条第1項、第33条第1項、同施行規則第40条、第44条)
- ・集合装置の能力の変更及び屋根の変更に係る工事計画届出を行っていない。
(ガス事業法第32条第1項、第33条第1項、同施行規則第40条、第44条)
- ・集合装置に係る定期自主検査が実施されていない(記録なし)。(2件)
(ガス事業法第34条、同施行規則第48条、第49条、第50条)

5. 保安業務規程の遵守状況(消費機器に係る調査・周知の実施状況等)

- ・保安業務監督者が保安業務規程に規定する資格要件を満足していない。
(ガス事業法第160条第4項、保安業務規程第8項)
- ・保安業務規程の保管管理が適切でない。(検査時に提示されず)
(ガス事業法第160条第1項)
- ・前回消費機器調査日の記載・記録がなく、調査頻度が遵守されているか不明。
(ガス事業法施行規則第200条第1項第1号)
- ・開栓時の消費機器調査の記録が確認できない。
(ガス事業法第159条第6項)
- ・調査応援者が、コミュニティガス協会が発行する消費機器調査員証を有していない。
(ガス事業法施行規則第200条第1項第五号、保安業務規程第24条)
- ・委託範囲外の調査(改善通知以降の調査。実績はなし。)に従事する調査員が、コミュニティガス協会が発行する消費機器調査員証を有していない。
(ガス事業法施行規則第200条第1項第五号、保安業務規程第24条)
- ・定期周知の内容(消費機器の使用場所の環境、換気に関する事項)が不足。
(ガス事業法第159条第1項、同施行規則第197条第1項第一号ハ)
- ・施行規則第197条第1項第二号の表(1)に掲げる消費機器に対する周知内容が適切でない。
(ガス事業法第159条第1項、同法施行規則第197条第1項第二号ロ、保安業務規程第14条第1項)
- ・個別周知対象機器の有無を確認していない。
(ガス事業法施行規則第197条第1項第二号ロ)

6. その他ガス工作物の保安、保安業務に関する規定の遵守状況

- ・「ガス主任技術者選任又は解任届出書」を届け出していない。(2件)
(ガス事業法第25条第2項、同施行規則第28条)
- ・定期報告の提出期限を遵守していない。(3件)
(ガス関係報告規則第3条の表第一号、第六号及び第七号、ガス事業法施行規則第197条第1項第五号)
- ・液化石油ガスの規格の名称及び充てん年月日を様式第十四により記録していない。(4件)
(ガス事業法第18条、ガス事業法施行規則第17条第4項第四号)
- ・特定容器使用記録表の「充てん年月日」「充てん事業者等の名称」欄が記載されていない。
(ガス事業法第18条、同法施行規則第17条第4項第四号)
- ・特定製造所の自記圧計の記録を1年間保存していない。
(ガス事業法第18条、同法施行規則第17条第5項)

- ・工事管理の強化が必要。(バルク貯槽工事計画届出漏れに係る指摘)
(ガス事業法第24条第4項、保安規程第13条)

○ 改善指導後の状況

- ・改善報告書の提出により、改善状況を確認。

3. ガス小売事業者（旧一般ガス事業者及び旧簡易ガス事業者を除く）

今年度における実施状況等は以下のとおりです。

(1) 実施状況

実施事業者数：1事業者

(2) 検査結果

検査項目	適合状況※
① 技術基準の適合状況	良：1事業者、否：なし
② 保安規程の遵守状況	良：1事業者、否：なし
③ ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況	良：1事業者、否：なし
④ 使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況	良：1事業者、否：なし
⑤ 保安業務規程の遵守状況	良：1事業者、否：なし
⑥ その他ガス工作物の保安、保安業務に関する規定の遵守状況	良：1事業者、否：なし

※適合状況 良：適合している場合、否：法令違反等がある場合（改善について文書通知）

4. ガス製造事業者

今年度における実施状況等は以下のとおりです。

(1) 実施状況

実施事業者数：1事業者

(2) 検査結果

検査項目	適合状況※
○ガス事業者のガス工作物の工事、維持及び運用に関すること。	
①技術基準の適合状況	良：1事業者、否：なし
②保安規程の遵守状況	良：1事業者、否：なし
③ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務状況	良：1事業者、否：なし
④使用前自主検査及び定期自主検査の実施状況	良：1事業者、否：なし
⑤その他ガス工作物の保安に関する規定の遵守状況	良：1事業者、否：なし

※適合状況 良：適合している場合、否：法令違反等がある場合（改善について文書通知）