

保安業務資格者および機器数の算定

事業所名

(以下月間実働日数22日、年間実働日数262日の例)

1. 保安業務資格者の算定 (A:一般消費者数 B:調査員数 C:充てん作業員数)

保安業務区分	一般消費者数 (A)	算定式	算定数	備考
供給開始時点検・調査		$A \times 1/20,000$		
容器交換時等供給設備点検		$A \times 1/100 \times 1/22 - B - C$		(0未満は0とする)
定期供給設備点検		$A \times 1/30 \times 1/262 \times 1/4 - C$ (補助員を伴う場合: $A \times 1/40 \times 1/262 \times 1/4 - C$)		(0未満は0とする)
定期消費設備調査		$A \times 1/25 \times 1/262 \times 1/4$ (補助員を伴う場合:上記算定値を3/4倍する)		
定期供給設備点検及び定期消費設備調査		$A \times 1/20 \times 1/262 \times 1/4$ (補助員を伴う場合:上記算定値を3/4倍する)		保安業務告示第2条第2号表中イによる
周知		$A \times 1/20,000$		
		$A \times 1/40,000$		保安業務告示第2条第2号表中ロに該当する場合
緊急時対応		$A \times 1/20,000$		
緊急時連絡		$A \times 1/20,000$		$A \leq 20,000$ の場合
		$1 + (A - 20,000) \times 1/80,000$		$A > 20,000$ の場合
合計				
必要人数			名	

2. 保安業務用機器の算定

(1) 保安業務用機器の算定値

保安業務区分	一般消費者数(A)	算定式	算定数	機器
供給開始時点検・調査		$A \times 1/20,000$	イ	自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 一酸化炭素測定器 ボーリングバー
容器交換時等供給設備点検		$A \times 1/100 \times 1/22$	ロ	漏えい検知液 緊急工具類
定期供給設備点検		$A \times 1/30 \times 1/262 \times 1/4$ (補助員を伴う場合は全体を3/4倍する)	ハ	自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 ボーリングバー
定期消費設備調査		$A \times 1/25 \times 1/262 \times 1/4$ (補助員を伴う場合は全体を3/4倍する)	ニ	自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 一酸化炭素測定器 ボーリングバー
定期供給設備点検及び定期消費設備調査 (保安業務告示第3条第2項による)		$A \times 1/20 \times 1/262 \times 1/4$ (補助員を伴う場合は全体を3/4倍する)	ホ	自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 ボーリングバー
		$A \times 1/25 \times 1/262 \times 1/4$ (補助員を伴う場合は全体を3/4倍する)	ヘ	一酸化炭素測定器
緊急時対応		$A \times 1/20,000$	ト	自記圧力計又はマノメータ ガス検知器 漏えい検知液 緊急工具類 一酸化炭素測定器 ボーリングバー

(2) 保安業務用機器数

保安業務用機器	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	算定値計	必要数
自記圧力計又はマノメータ		—				—			
ガス検知器		—				—			
漏えい検知液						—			
緊急工具類						—			
一酸化炭素測定器		—	—		—				
ボーリングバー		—				—			